



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída T.Bati 299, 764 21 Zlín

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

vystavuje

ATEST
č. 472101308

na vzorek:
ZWALUW studnařská pěna

zadavatele:
Den Braven Czech and Slovak s.r.o.
793 91 Úvalno
IČ: 25366483

Vyhodnocení stanovených parametrů vzorku:

Hodnocené technické parametry výluhových testů **vyhovují** požadavkům § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladeným na výrobky přicházející do **přímého trvalého styku** s pitnou vodou.

Hodnocený vzorek **neovlivňuje senzorické vlastnosti** pitné vody.

Datum vystavení: 3.2.2006
Platnost atestu do: 28.2.2009




Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.
vedoucí zkušební laboratoře

*Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý !
Strana 1 (celkem 9+příloha)*